



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0307-2948322  
(任务编号)

产品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: RDM5L-800L、RDM5L-800M、  
RDM5L-800LR、RDM5L-800MR

检测机构: 福建省产品质量检验研究院





样品名称: 剩余电流保护断路器 型号: RDM5L-800MR 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-07-25 完成日期: 2018-08-10	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
---	--

试验结论: 依据 GB14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM5L-800L、RDM5L-800M、RDM5L-800LR、RDM5L-800MR; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V; In:500A, 630A, 700A, 800A; 过电流脱扣器类型:热磁式; IΔn:300mA/500mA/1000mA(分级调节)/AC 型/非延时型、延时型; 漏电脱扣器类型:电子式; 使用类别:A; L 型: Icu:50kA, Ics:25kA; M 型: Icu:70kA, Ics:35kA; IΔm:17.5kA; 3P、4P(3 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用  
 配用的辅助触头:1NO1NC; Ith:3A; AC-15:400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A  
 配用的报警触头:1NO1NC; Ith:3A; AC-15:400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A

主检: 	日期: 2018-08-10
审核: 	日期: 2018-08-13
签发: 	日期: 2018-08-13



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	型号解释增加“R”,代表某项目专用,产品没有任何变化	RDM5L-800L、RDM5L-800M	RDM5L-800L、RDM5L-800M、RDM5L-800LR、RDM5L-800MR

- 最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-17DQ091(A2017CCC0307-2625573);
- 最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
- 原 3C 证书编号: 2018010307078306;
- 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。