



2014001380A



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2017CCC0304-2638182

(任务编号)

产品名称: 电磁起动器

型 号: RDQ12-7/H, RDQ12-7/K

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 电磁起动器

型 号: RDQ12-7/H, RDQ12-7/K

商 标: /

样品数量: 9 台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2017-06-28

完成日期: 2017-08-14

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDQ12-7/H, RDQ12-7/K;

Ui:380V;Uimp:6kV;

Ue:AC220V/380V;

Ie/Pe(220V/380V):75-120A/(40/55kW),100-150A/(45/75kW);




脱扣级别:10;极数:3P;

防护等级:IP42(仅适用于 H 型);

配用的辅助触头: 2NO2NC(接触器);1NO1NC(热过载继电器);

Ith:5A; Ui:380V;Uimp:6kV;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.47A.

主检: 朱文华 签名:  日期: 2017-08-28审核: 姚惠芳 签名:  日期: 2017-08-28签发: 许建林 签名:  日期: 2017-08-28

备注:

RDQ12-7/H(75-120A): #01#03

RDQ12-7/H(100-150A): #02#04#05#06#07