



161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0305-2493742

产品名称: 双电源自动转换开关(PC级)

型 号: RDQ6-250/3P, RDQ6-250/4P

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2016CCC0305-2493742 样品名称: 双电源自动转换开关 型号: RDQ6-250/3P RDQ6-250/4P 商 标: / 数 量: 5 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2017 年 02 月 10 日 完成日期: 2017 年 02 月 21 日		委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDQ6-250/3P, RDQ6-250/4P Ue: AC400V; Ui: 690V; Uimp: 8kV Ie: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; Ith: 250A 使用类别: AC-33iB; Icm(峰值): 17kA; Icw: 10kA/60ms; Iq: 50kA 控制转换的方式: ATSE; 电器级别: PC 级; 极数: 3P, 4P; 控制器 Uimp: 4kV;			
主检: 沈 涛 签名: 		日期: 2017-05-02	
审核: 陆林林 签名: 		日期: 2017-05-02	
签发: 王国忠 签名: 		日期: 2017-05-02	
(检测机构名称、盖章) 2017 年 05 月 02 日 			
备注:			
序号	变更项目	变更前	变更后
1	国家标准	GB/T14048.11-2008	GB/T14048.11-2016
2	产品名称	双电源自动切换开关	双电源自动转换开关
3	增加额定电流	125A, 160A, 200A, 225A, 250A	100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A
4	额定冲击耐受电压	主回路: 6kV; 控制和辅助回路: /	主回路: 8kV; 控制和辅助回路: 4kV
5	额定绝缘电压	控制和辅助回路: /	控制和辅助回路: 400V
6	增加 Iq 参数	无	50kA
7	接线端子连接导线能力变更	最大导线: 120mm ² 1 根 拧紧力矩: M10	最大导线: 150mm² 1 根 拧紧力矩: M8 6.0Nm
产品认证情况:			
原 3C 证书编号	2012010305547770		
原型式试验检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	报告编号	C-040-12B0842-S
备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。			