



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0685

检 验 报 告

No: JW250873



样品名称 电力专用交流不间断电源

样品型号 RDUPS-D

委托单位 人民电器集团有限公司

制 造 商 人民电器集团有限公司

检验类别 型式检验

签发日期 2025 年 04 月 29 日

许昌开普检测研究院股份有限公司
(国家继电保护及自动化设备质量检验检测中心)



样品名称: 电力专用交流不间断电源 样品型号: RDUPS-D 样品规格: AC380V DC220V AC220V 20kVA 样品数量: 1 样品编号: YPJW250873-1 样品接收日期: 2025 年 03 月 31 日 样品接收状态: 外观完好, 性能待查	委托单位: 人民电器集团有限公司 委托单位地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 制造商: 人民电器集团有限公司 制造商地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 检验地点: 许昌开普检测研究院股份有限公司
检验日期: 2025 年 04 月 14 日~2025 年 04 月 28 日	
检验目的: ☒ 委托检验 ☐ 认证检验 ☐ 许可证检验 ☐ 监督检验 ☐ 其它	
检验类别: ☒ 型式检验 ☐ 性能检验 ☐ 其它	
检验依据: GB/T 7260.2-2009 不间断电源设备 (UPS) 第 2 部分: 电磁兼容性 (EMC) 要求 DL/T 1074-2019 电力用直流和交流一体化不间断电源	
检验结论: 根据本报告描述的检验结果, 本实验室声明所检项目满足上述检验依据的要求。 	
批准: 贺春 	日期: 2025 年 04 月 29 日
备 注: /	