



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



161121340515

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其它: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2017CCC0307-2648377

产品名称: 万能式断路器

型号: RDW1-6300

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 万能式断路器

型 号: RDW1-6300

样品数量: 2 台

样品来源: 送样

收样日期: 2017.07.04

完成日期: 2017.07.28

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)

制造商 (生产者): 南电电气有限公司

制造商 (生产者) 地址: 浙江省乐清市柳市镇象阳工业区 (温州市宇通塑料有限公司内)

生产企业: 南电电气有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇象阳工业区 (温州市宇通塑料有限公司内)

试验结论: 原获证(2010010307449346)产品依据 GB/T 14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证(2010010307449346)产品描述、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDW1-6300; Ue: AC400/690V; Ui: AC1000V; In: 4000A、5000A、6300A; Uimp: 12kV; Ics: 100kA (AC400V), 75kA (AC690V); Icu: 120kA (AC400V), 85kA (AC690V); Icw: 100kA/1s (AC400V), 75kA/1s (AC690V); 过电流脱扣器类型: 电子式; 使用类别: B 类; 极数: 3P、4P (适用于隔离)

签发人: 楼云生

签名: 

签发日期: 2017.07.28

备注: