



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM

申请编号: V2022CQC107502-944050



(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: RDW1-6300

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 万能式断路器 型 号: RDW1-6300 样品数量: 2 样品来源: 企业送样 收样日期: 2022-04-26 完成日期: 2022-05-05	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 南电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇象阳工业区柏思德路 2 号																											
试验结论: 原获证(CQC2010010307449346)产品依据 GB/T 14048.2-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(CQC2010010307449346)产品, 产品描述一致、内部结构一致。																												
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDW1-6300; Ue: AC400/690V; Ui: 1000V; In: 4000A、5000A、6300A; Uimp: 12kV; AC400V: Ics: 100kA、Icu: 120kA、Icw: 100kA/1s; AC690V: Ics: 75kA、Icu: 85kA、Icw: 75kA/1s; 过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B 类; 极数: 3P(适用于隔离用)、4P(适用于隔离用);																												
主检: 汤莹琪 签名:  日期: 2022-05-05	 浙江省机电产品质量检测 所有有限公司 2022 年 05 月 06 日																											
审核: 高云燕 签名:  日期: 2022-05-06																												
签发: 马 琳 签名:  日期: 2022-05-06																												
备注:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ODM 认证</th> <th>母证书</th> <th>ODM 申请</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委托人名称</td> <td>南电电气有限公司</td> <td>人民电器集团有限公司</td> </tr> <tr> <td>委托人地址</td> <td>乐清市柳市镇象阳工业区(温州市宇通塑料有限公司内)</td> <td>浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</td> </tr> <tr> <td>生产者(制造商)名称</td> <td>南电电气有限公司</td> <td>人民电器集团有限公司</td> </tr> <tr> <td>生产者(制造商)地址</td> <td>乐清市柳市镇象阳工业区(温州市宇通塑料有限公司内)</td> <td>浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td>SHMW1-6300、SHMW1-6300/4</td> <td>RDW1-6300</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td>CQC2010010307449346</td> <td></td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">浙江省机电产品质量检测所有有限公司</td> </tr> <tr> <td colspan="3">说明: 本试验报告引用编号为“C-06801-1C210608”的报告, 仅修改了委托人、生产者名称、地址、产品除型号命名不同外, 其余参数均一致。</td> </tr> </tbody> </table>	ODM 认证	母证书	ODM 申请	委托人名称	南电电气有限公司	人民电器集团有限公司	委托人地址	乐清市柳市镇象阳工业区(温州市宇通塑料有限公司内)	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)	生产者(制造商)名称	南电电气有限公司	人民电器集团有限公司	生产者(制造商)地址	乐清市柳市镇象阳工业区(温州市宇通塑料有限公司内)	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)	型号	SHMW1-6300、SHMW1-6300/4	RDW1-6300	母证书编号	CQC2010010307449346		母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所有有限公司		说明: 本试验报告引用编号为“C-06801-1C210608”的报告, 仅修改了委托人、生产者名称、地址、产品除型号命名不同外, 其余参数均一致。		
ODM 认证	母证书	ODM 申请																										
委托人名称	南电电气有限公司	人民电器集团有限公司																										
委托人地址	乐清市柳市镇象阳工业区(温州市宇通塑料有限公司内)	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)																										
生产者(制造商)名称	南电电气有限公司	人民电器集团有限公司																										
生产者(制造商)地址	乐清市柳市镇象阳工业区(温州市宇通塑料有限公司内)	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)																										
型号	SHMW1-6300、SHMW1-6300/4	RDW1-6300																										
母证书编号	CQC2010010307449346																											
母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所有有限公司																											
说明: 本试验报告引用编号为“C-06801-1C210608”的报告, 仅修改了委托人、生产者名称、地址、产品除型号命名不同外, 其余参数均一致。																												