



210021349218



(2019) 国认监认字 (089) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-830564

(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: RDW17-2500

检测机构: 天津天传电控设备检测有限公司
(国家电控配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-830564

(任务编号)

样品名称: 万能式断路器

型号规格: RDW17-2500

商标: PEOPLE

样品数量: 1 台

样品生产序号: /

收样日期: 2021 年 10 月 26 日

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

试验依据标准: GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDW17-2500

Ue: AC380V; Ui: 660V; Uimp: 8kV; In: 2000A、2500A;

Ics: 60kA; Icu: 80kA;

过电流脱扣器类型: 热-电磁式; 选择性类别: A 类; 极数: 3P;

配用的辅助触头

AC-15: Ue: AC380V, Ie: 0.79A;

DC-13: Ue: DC220V, Ie: 0.27A;

主检: 王玉华 签名:



日期:

2022-01-24

审核: 王静 签名:



日期:

2022-03-04

签发: 张春香 签名:



日期:

2022-03-04



备注

变更详细内容见附表 1