



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2024CCC0307-4663793
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: RDW5□-1000□、RDW5□-1600□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称：万能式断路器 型号：RDW5-1000S RDW5P-1000S 商 标：/ 样品数量：2 台 样品来源：送样 收样日期：2025-02-10 完成日期：2025-02-19	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
--	--

试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDW5□-1000□、RDW5□-1600□；Uimp: 12kV；Ui: 1000V；Ue: AC400V/690V；

RDW5□-1000□：In: 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A；

RDW5□-1600□：In: 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A；

过电流脱扣器类型：电子式；




S 型：AC400V: Ics: 50kA, Icu: 50kA, Icw: 42kA/1s；AC690V: Ics: 36kA, Icu: 36kA, Icw: 36kA/1s；

H 型：AC400V: Ics: 55kA, Icu: 65kA, Icw: 50kA/1s；AC690V: Ics: 42kA, Icu: 50kA, Icw: 42kA/1s；

选择性类别：B；3P、4P，适用于隔离用，适用频率：50/60Hz

配用的辅助触头：YQF1, 4NO4NC, 6NO6NC, Uimp: 6kV；Ui: 690V, Ith: 6A,

AC-15: 230V/1.5A、400V/0.9A, DC-13: 220V/0.27A、110V/0.55A

主检： 	日期：2025-02-19
审核： 	日期：2025-02-28
签发： 	日期：2025-03-03



备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	型号	RDW5-1600	RDW5□-1000□、RDW5□-1600□

2.最近一次原认可报告编号：02501-22DQ0879；

3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；

4.原证书编号：2024010307696341；

5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)；

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。