



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2021CQC107502-830562
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: RDW5-1600

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 万能式断路器 型号: RDW5-1600 商标: / 样品数量: 9 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-01-05 完成日期: 2022-02-28		委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号	
试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDW5-1600; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V; In:200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A; 过电流脱扣器类型:电子式; N 型: AC400V: lcs:50kA, lcu:50kA, lcu:42kA/1s; AC690V: lcs:36kA, lcu:36kA, lcu:36kA/1s; H 型: AC400V: lcs:55kA, lcu:65kA, lcu:50kA/1s; AC690V: lcs:42kA, lcu:50kA, lcu:42kA/1s; 选择性类别:B; 3P、4P, 适用于隔离用, 适用频率: 50/60Hz 配用的辅助触头:YQF1, 4NO4NC, 6NO6NC, Uimp:6kV; Ui:690V, lth:6A, AC-15:230V/1.5A、400V/0.9A, DC-13:220V/0.27A、110V/0.55A			
主检: 		日期: 2022-02-28	
审核: 		日期: 2022-03-15	
签发: 		日期: 2022-03-16	
福建省产品质量检验研究院 2022年3月16日 (2)			
备注: 1.变更情况			
序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.2—2008	GB/T14048.2—2020
2	新增 N 型短路分断能力	/	N 型: AC400V: lcs:50kA, lcu:50kA, lcu:42kA/1s; AC690V: lcs:36kA, lcu:36kA, lcu:36kA/1s;
3	H 型短路参数变更	H 型: AC400V: lcs:55kA, lcu:65kA, lcu:55kA/1s	H 型: AC400V: lcs:55kA, lcu:65kA, lcu:50kA/1s
4	触头制造商变更	上海电器股份有限公司人民电器厂触头分厂	中希集团有限公司
5	操作机构制造商变更	无锡市凯旋电机有限公司 乐清市江南电机有限公司	乐清市江南电机有限公司
2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-15DQ107(A2015CCC0307-1952373); 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原证书编号: CQC2015010307833684; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统)。 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。			