



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：V2022CQC107502-973445
(任务编号)

产品名称：万能式断路器

型 号：RDW5-1600

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称: 万能式断路器 型号: RDW5-1600S 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-08-19 完成日期: 2022-09-05	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDW5-1600; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V/690V; In: 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A; 过电流脱扣器类型: 电子式;

S 型: AC400V: lcs: 50kA, lcu: 50kA, lcw: 42kA/1s; AC690V: lcs: 36kA, lcu: 36kA, lcw: 36kA/1s;

H 型: AC400V: lcs: 55kA, lcu: 65kA, lcw: 50kA/1s; AC690V: lcs: 42kA, lcu: 50kA, lcw: 42kA/1s;

选择性类别: B; 3P、4P, 适用于隔离用, 适用频率: 50/60Hz

配用的辅助触头: YQF1, 4NO4NC, 6NO6NC, Uimp: 6kV; Ui: 690V, lth: 6A, AC-15: 230V/1.5A、400V/0.9A, DC-13: 220V/0.27A、110V/0.55A

主检: 张军 日期: 2022-09-05

审核: 何一飞 日期: 2022-09-06

签发: 何一飞 日期: 2022-09-06

福建省产品质量检验研究院
 检验检测专用章
 2022年9月6日

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	分断能力代号(常规产品)	N	S

2.最近一次原认可报告编号: 02501-22DQ2636;

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2015010307833684;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。