



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0307-4676929

产品名称: 万能式断路器


型 号: RDW5-2000、RDW5P-2000

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2025CCC0307-4676929 样品名称: 万能式断路器 型 号: RDW5-2000、RDW5P-2000 数 量: 1 台 商 标: / 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2025-04-14 完成日期: 2025-04-15	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDW5-2000、RDW5P-2000; U _i : 1000V; U _{imp} : 12kV; U _e : AC400V、AC690V; I _n : 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A; AC400V: I _{cs} : 80kA (S 型)、80kA (H 型); I _{cu} : 80kA (S 型)、80kA (H 型); I _{cw} : 65kA/1s (S 型)、65kA/1s (H 型); AC690V: I _{cs} : 50kA (S 型)、65kA (H 型); I _{cu} : 50kA (S 型)、65kA (H 型); I _{cw} : 40kA/1s (S 型)、55kA/1s (H 型); 过电流脱扣器类型: 电子式; 适用频率: 50/60Hz; 选择性类别: B 类; 极数: 3P, 4P; 产品适用于隔离; 配用的辅助触头 (4NO4NC, 6NO6NC): I _{th} : 6A; AC-15: U _e /I _e : AC400V/0.9A, AC230V/1.5A; DC-13: U _e /I _e : DC220V/0.27A, DC110V/0.55A.	
主检: 陈张峰 签名:  日期: 2025-04-24	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2025-04-24	
签发: 黄 芳 签名:  日期: 2025-04-24	
备注: 本报告为变更报告, 具体变更内容和原 CCC 认证情况见附页。	

附 页

序号	变更项目	变更前	变更后	
1	型号变更	RDW5-2000	RDW5-2000、 RDW5P-2000	
2	系列描述变更	见报告 02401-22119Y20249-S 系列的描述	见报告 02402-25119Y02032-S 系列的描述	
3	型号的解釋变更	见报告 02401-22119Y20249-S 型号的解释	见报告 02402-25119Y02032-S 型号的解释	
产品 CCC 认证情况:				
原 CCC 证书编号		2024010307696856		
原报告检测机构		浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	报告 编号	02401-22119Y20249-S
注：此变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。				

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02402-25119Y02032
首页	√	1	02402-25119Y02032
附页	√	1	02402-25119Y02032
报告组成	√	1	02402-25119Y02032
安全型式试验报告	√	13	02402-25119Y02032-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02402-25119Y02032

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验