



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：



申请编号：V2022CQC107502-973443
(任务编号)

产品名称：万能式断路器

型 号：RDW5-2500

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称: 万能式断路器 型号: RDW5-2500S 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-08-19 完成日期: 2022-09-05	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号								
试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDW5-2500; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V/690V; In: 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A; 过电流脱扣器类型: 电子式; S 型: AC400V: lcs: 80kA, lcu: 80kA, lcu: 80kA/1s; AC690V: lcs: 65kA, lcu: 65kA, lcu: 65kA/1s; H 型: AC400V: lcs: 85kA, lcu: 100kA, lcu: 85kA/1s; AC690V: lcs: 70kA, lcu: 70kA, lcu: 70kA/1s; 选择性类别: B; 3P、4P, 适用于隔离用, 适用频率: 50/60Hz 配用的辅助触头: YQF1, 4NO4NC、6NO6NC, Uimp: 6kV; Ui: 690V, lth: 6A, AC-15: 230V/1.5A、400V/0.9A, DC-13: 220V/0.27A、110V/0.55A									
主检: 	日期: 2022-09-05								
审核: 	日期: 2022-09-06								
签发: 	日期: 2022-09-06								
 福建省产品质量检验研究院 2022年9月6日									
备注: 1.变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 40%;">变更项目</th> <th style="width: 30%;">变更前</th> <th style="width: 20%;">变更后</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>分断能力代号(常规产品)</td> <td style="text-align: center;">N</td> <td style="text-align: center;">S</td> </tr> </table>		序号	变更项目	变更前	变更后	1	分断能力代号(常规产品)	N	S
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	分断能力代号(常规产品)	N	S						
2.最近一次原认可报告编号: 02501-22DQ2637; 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原证书编号: CQC2015010307833683; 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。									