



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他



申请编号: A2025CCC0307-4676927
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: RDW5-3200, RDW5-2500,
RDW5P-3200, RDW5P-2500

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称： 万能式断路器 型 号： RDW5-3200， RDW5-2500， RDW5P-3200， RDW5P-2500 商 标： PEOPLE 样品数量： 1 台 样品来源： 工厂送样 收样日期： 2025-04-03 完成日期： 2025-04-03	委托人： 人民电器集团有限公司 委托人地址： 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者： 人民电器集团有限公司 生产者地址： 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业： 浙江人民电器有限公司 生产企业地址： 浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 555 号															
试验结论： 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页																
主检：  日期： 2025-04-03																
审核：  日期： 2025-04-03																
签发：  日期： 2025-04-03																
备注： <table><tr><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>增加产品型号</td><td>RDW5-3200,RDW5-2500</td><td>RDW5-3200,RDW5-2500, RDW5P-3200,RDW5P-2500</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010307697083</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2022CQC107502-950907</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table> 注： 本次新增型号与原型号，仅铭牌标识不同，结构未发生变化。		变更项目	变更前	变更后	增加产品型号	RDW5-3200,RDW5-2500	RDW5-3200,RDW5-2500, RDW5P-3200,RDW5P-2500	原证书编号	2024010307697083		原测试报告编号	00901-V2022CQC107502-950907		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
增加产品型号	RDW5-3200,RDW5-2500	RDW5-3200,RDW5-2500, RDW5P-3200,RDW5P-2500														
原证书编号	2024010307697083															
原测试报告编号	00901-V2022CQC107502-950907															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页:

RDW5-3200,RDW5-2500,RDW5P-3200,RDW5P-2500

Ui:1000V;Uimp:12kV;

Ue:AC400V/690V;

In:2000A,2500A,2900A,3200A(RDW5-3200,RDW5P-3200);

1000A,1250A,1600A,2000A,2500A(RDW5-2500,RDW5P-2500);

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics:RDW5-3200,RDW5P-3200:S:80kA(AC400V),65kA(AC690V);

H:85kA(AC400V),70kA(AC690V);

B:67kA(AC400V),50kA(AC690V);

RDW5-2500,RDW5P-2500:S:80kA(AC400V),65kA(AC690V);

Icu:RDW5-3200,RDW5P-3200:S:80kA(AC400V),65kA(AC690V);

H:100kA(AC400V),70kA(AC690V);

B:67kA(AC400V),50kA(AC690V);

RDW5-2500,RDW5P-2500:S:80kA(AC400V),65kA(AC690V);

Icw:RDW5-3200,RDW5P-3200:S:80kA/1s(AC400V), 65kA/1s(AC690V);

H:85kA/1s(AC400V),70kA/1s(AC690V);

B:67kA/1s(AC400V), 50kA/1s(AC690V);

RDW5-2500,RDW5P-2500:S:80kA/1s(AC400V),65kA/1s(AC690V);

选择性类别:B类;

适用频率:50/60Hz;

极数:3P,4P;适用于隔离;

配用的辅助触头(CCC证书编号:2024010305691270):

YQF1:4NO4NC,6NO6NC;

Ui:690V;Uimp:6kV;lth:6A;

AC-15:Ue/Ie:AC230V/1.5A,AC400V/0.9A;

DC-12:Ue/Ie:DC220V/0.27A,DC110V/0.55A.

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2025CCC0307-4676927
首页	√	2	00901-A2025CCC0307-4676927
报告组成	√	1	00901-A2025CCC0307-4676927
安全型式试验报告	√	14	00901-A2025CCC0307-4676927
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验