



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：V2021CQC107502-830560
(任务编号)

产品名称：万能式断路器

型 号：RDW5-4000

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称: 万能式断路器 型号: RDW5-4000 商 标: / 样品数量: 9 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-01-10 完成日期: 2022-03-17	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDW5-4000; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V/690V; In: 2000A, 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 4000A; 过电流脱扣器类型: 电子式; N 型: AC400V: Ics: 85kA, Icu: 100kA, Icw: 85kA/1s; AC690V: Ics: 65kA, Icu: 65kA, Icw: 65kA/1s; H 型: AC400V: Ics: 100kA, Icu: 100kA, Icw: 100kA/1s; AC690V: Ics: 85kA, Icu: 85kA, Icw: 85kA/1s; 选择性类别: B; 3P、4P, 适用于隔离用, 适用频率: 50/60Hz

配用的辅助触头: YQF1, 4NO4NC, 6NO6NC, Uimp: 6kV; Ui: 690V, Ith: 6A, AC-15: 230V/1.5A、400V/0.9A, DC-13: 220V/0.27A、110V/0.55A

主检: 张帆 日期: 2022-03-17

审核: 何晓强 日期: 2022-03-24

签发: 严平 日期: 2022-03-25



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.2—2008	GB/T 14048.2—2020
2	新增 N 型短路 分断能力	/	N 型: AC400V: Ics: 85kA, Icu: 100kA, Icw: 85kA/1s; AC690V: Ics: 65kA, Icu: 65kA, Icw: 65kA/1s
3	H 型短路参数 变更	AC400V: Ics: 100kA, Icu: 100kA, Icw: 100kA/1s; AC690V: Ics: 80kA, Icu: 80kA, Icw: 80kA/1s	H 型: AC400V: Ics: 100kA, Icu: 100kA, Icw: 100kA/1s; AC690V: Ics: 85kA, Icu: 85kA, Icw: 85kA/1s
4	触头制造商变更	上海电器股份有限公司人民电器厂 触头分厂	中希集团有限公司
5	操作机构制造商 变更	无锡市凯旋电机有限公司 乐清市江南电机有限公司	温州恒驰电机有限公司 (CQC2009010401335767)

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-15DQ128(A2015CCC0307-1952377);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2016010307880093;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);

6.程序 8.3.5.3(#03)、8.3.8.3、8.3.8.4(#08)分包广东产品质量监督检验研究院, 报告编号为: DY220400;

7.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。