



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：


申请编号：A2025CCC0307-4676926
(任务编号)

产品名称：万能式断路器

型 号：RDW5-4000 RDW5P-4000

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称：万能式断路器 型号：RDW5P-4000S 商 标：/ 数 量：1 台 样品来源：送样 收样日期：2025-02-14 完成日期：2025-02-25	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555 号												
试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。													
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDW5-4000、RDW5P-4000；Uimp: 12kV；Ui: 1000V；Ue: AC400V/690V；In: 2000A, 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 4000A；过电流脱扣器类型：电子式； S 型：AC400V: lcs: 85kA, lcu: 100kA, lcw: 85kA/1s；AC690V: lcs: 65kA, lcu: 65kA, lcw: 65kA/1s； H 型：AC400V: lcs: 100kA, lcu: 100kA, lcw: 100kA/1s；AC690V: lcs: 85kA, lcu: 85kA, lcw: 85kA/1s； 选择性类别：B；3P、4P，适用于隔离用，适用频率：50/60Hz 配用的辅助触头：YQF1, 4NO4NC, 6NO6NC, Uimp: 6kV；Ui: 690V, lth: 6A, AC-15: 230V/1.5A、400V/0.9A, DC-13: 220V/0.27A、110V/0.55A													
主检：  日期：2025-02-25	 福建省产品质量检验研究院 2025 年 2 月 26 日												
审核：  日期：2025-02-26													
签发：  日期：2025-02-26													
备注： 1.变更情况： <table><tr><th>序号</th><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>1</td><td>型号增加</td><td>RDW5-4000</td><td>RDW5-4000、RDW5P-4000</td></tr><tr><td>2</td><td>分励脱扣器、欠压脱扣器、 闭合电磁铁制造商名称变更</td><td>温州永奇电气科技有限公司</td><td>浙江永奇电气科技有限公司</td></tr></table> 2.最近一次原认可报告编号：02501-22DQ0877； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：2024010307696358； 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。		序号	变更项目	变更前	变更后	1	型号增加	RDW5-4000	RDW5-4000、RDW5P-4000	2	分励脱扣器、欠压脱扣器、 闭合电磁铁制造商名称变更	温州永奇电气科技有限公司	浙江永奇电气科技有限公司
序号	变更项目	变更前	变更后										
1	型号增加	RDW5-4000	RDW5-4000、RDW5P-4000										
2	分励脱扣器、欠压脱扣器、 闭合电磁铁制造商名称变更	温州永奇电气科技有限公司	浙江永奇电气科技有限公司										

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-25DQ0718
首页	√	1	02501-25DQ0718
报告组成	√	1	02501-25DQ0718
安全型式试验报告	√	9	02501-25DQ0718-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验