

产品名称: 时间继电器

型号: ST3P
商标: MA

样品数量: 170008221380

样品来源: 工厂送样

取样日期: 2018-08-15

完成日期: 2018-09-10

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工

生产企业: 浙江人民电器有限公司

业国)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

地址: 乐清市车站路555号

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号

IT3P

U: 400V; Uimp: 2.5kV; Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.75A, AC380V/0.47A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A;

外壳防护等级: IP40(操作面)

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

主检: 王 炜 签字: 日期: 2018-09-10

申请编号: A2018CCC0303-2917614
(任务编号)

审核: 尤雪元 签字: 日期: 2018-09-10

产品名称: 时间继电器

型号: ST3P 日期: 2018-09-10

备注:

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
变更情况: 见附页	见附页	见附页

原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4850-S;

出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学

原 CCC 证书编号: 2003010303098770;

此项试验报告与原试验报告合并使用方为



样品名称: 时间继电器

型 号: ST3P

商 标: /

样品数量: 8 台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2018-08-15

完成日期: 2018-08-23

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:



ST3P

Ui:400V;Uimp:2.5kV;Ith:5A;

AC-15:Ue/Ie: AC220V/0.75A, AC380V/0.47A;

DC-13:Ue/Ie: DC220V/0.27A;

外壳防护等级:IP40(操作面).

主检: 王 炜 签字:  日期: 2018-09-10审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-09-10签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-09-10

备注:

1. 变更情况;

序号和名称	变更前	变更后
变更情况: 见附页	见附页	见附页

2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4850-S;

3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 CCC 证书编号: 2003010303098770;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。