

电力工业电气设备质量检验测试中心
Quality Inspection and Test Center
for Equipment of Electric Power



2008000711D



No.L1026

(2011)检字 JBY036号

检测报告

Inspection Report



地址: 湖北省武汉市洪山区珞喻路143号
邮编: 430074
电话: 4006565689
传真: (027) 59832255
网址: China-qitc.sgepri.sgcc.com.cn
电子邮箱: huangweimin@sgepri.sgcc.com.cn

电力工业电气设备质量检验测试中心
检测报告

(2011)检字 JBY036号

一、送检单位

江西人民地电有限公司

二、试验说明

名 称: 干式非晶合金铁心电力变压器
出厂编号: 20110066
制造厂: 江西人民地电有限公司

型 号: SG(H)BII5-315/10
出厂日期: 2011年03月
取样方式: 送样

三、检测标准

GB 1094.1—1996 《电力变压器》总则
GB 1094.2—1996 《电力变压器》温升
GB 1094.3—2003 《电力变压器》绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙
GB 1094.5—2008 《电力变压器》承受短路的能力
GB 1094.11—2007 《电力变压器》干式变压器
Q/PTE0305-2011 《SG(H)BII5-315/10 非包封干式变压器》

四、检测类别

例行试验、型式试验、特殊试验

五、检测日期

2011-03-15~2011-03-19

六、检测结论

根据 GB1094.1—1996《电力变压器》等标准, 对江西人民地电有限公司生产的 SG(H)BII5-315/10 型干式非晶合金铁心电力变压器进行了例行试验、承受短路的能力试验、雷电冲击试验、温升试验、局部放电测量, 所检测的项目合格。

检测: 姚玉新 李小华

校核: 付超

审核: 何婉红

批准: 董国强

日期: 2011-03-09